

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 5.5.2020
SPIS.ZNAČKA: S-KHSMS 21396/2020/OP/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 21396/2020/OP/HOK
VYŘIZUJE: RNDr. Iveta Nováková
TEL.: 553668855
E-MAIL: iveta.novakova@khsova.cz

DATUM: 5.6.2020

Olga Hájková
Liptovská 973/28
747 06 Kylešovice

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Obce Branka u Opavy IČ:47812303, zastoupené na základě plné moci ze dne 7.11.2020 Olgou Hájkovou se sídlem Liptovská 28, Opava, přijatou dne 6.5.2020, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení „Snížení energetické náročnosti budov v obci Branka u Opavy propojením dvou objektů a využitím OZE a KVET“ zpracoval – Ing. Václav Kučera, č.zak. 240/H/20.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro společné povolení „Snížení energetické náročnosti budov v obci Branka u Opavy propojením dvou objektů a využitím OZE a KVET“

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a §4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

Ke kolaudaci je nutno předložit technické parametry použitých technologií a doklady o zprovoznění a zaregulování.

Odůvodnění:

Na základě žádosti Obce Branka u Opavy IČ:47812303, zastoupené na základě plné moci ze dne 7.11.2020 Olgou Hájkovou se sídlem Liptovská 28, Opava, přijaté dne 6.5.2020, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení „Snížení energetické náročnosti budov v obci Branka u Opavy propojením dvou objektů a využitím OZE a KVET“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Změna se týká objektů - MŠ, požární zbrojnice, ob. úřadu a multifunkčního domu. Bude zde provedeno zateplení fasád, výměna výplní otvorů, modernizace osvětlení, výměna zdrojů tepla a propojení otopné soustavy mezi objekty.

IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

V kotelně multifunkčního domu budou instalovány nové nízkoemisní plynové kotle pro výrobu tepla, dále kogenerační jednotka KGJ o výkonu 10 kW_e pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) s tím, že výroba elektřiny bude rozšířena o výrobu z fotovoltaického systému (OZE), umístěného na střeše a fasádě. Výroba elektřiny bude doplněna o bateriový systém tak, aby veškerá vyrobená elektřina byla spotřebována v místě výroby.

Nově instalované rekuperační jednotky budou umístěny v sále pod stropem v objektu „Multifunkční dům“. Velký sál bude vybaven třemi kusy rekuperačních jednotek s tím, že dvě rekuperační jednotky budou umístěny v horní části sálu na severní straně sálu. Vyústění pro tyto rekuperační jednotky o průměru 250 mm pro VZT přívod a odvod vzduchu bude na fasádě objektu nad střechou přísálí. Třetí rekuperační jednotka bude situována v horní části sálu na jižní stěně. Instalované rekuperační jednotky budou zabezpečovat v závislosti na teplotě a koncentraci CO₂ v sále větrání a výměnu vzduchu s využitím odpadního tepla. Mikrokogenerační jednotka TOTEM 10 má akustický tlak 57 dB(A) (kapotáž jednotky). Napojení objektů na inž. síť obce se nemění.

Předložené podklady odpovídají (při respektování shora uvedených podmínek) požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.

RNDr. Iveta Nováková, v.r.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Opava

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu:

1x adresát, 1 list DS

1x KHS, ÚP Opava. odd. HOK 1 list